



mk Godkendelse
MK 6.10/0447

Udstedt: 2001-09-06
Gyldig til: 2004-10-01

Udstedt for By- og Boligministeriet i medfør
af bygelovens § 28 stk. 2

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Telt dug.

BETEGNELSE:

Duratex telt dug

GODKENDELSESINDEHAVER:

Duratex
Norgesvej 49
6100 Haderslev
Telefon 74 52 66 66
Telefax 74 52 69 99

MÆRKNING:

Det færdige telt eller hal skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikantens navn (Duratex A/S) samt kvalitetsbetegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE fremgår.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 1998-09-16
- udløbsdato 2001-10-01
- Byggedatablad nr. 81 06 10.314

BESKRIVELSE:

Duratex telt dug består af polyestervæv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugene leveres i 1480 mm – 2500 mm brede baner i følgende kvaliteter:

Betegnelse	Væv	Tykkelse mm	Vægt g/m ²	Anvendelse
Duratex 619007	polyester 1100 dtex	0,6	750	stelbåret telt
Duratex 689407	polyester 1100 dtex	0,7	850	luftbåret telt

Begge kvaliteter opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for brandmæssigt egnet telt dug*, MK 6.00/016.

GODKENDELSE:


Duratex telt dug 619007 og 689407 godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af telte, haller og lignende.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Duratex telt dug 619007 må kun anvendes til et-lags stelunderstøttede konstruktioner.
- 2 Duratex telt dug 689407 må anvendes til et-lags stel- eller luftunderstøttede konstruktioner.
- 3 Ved telte og haller m.v., på mere end 50 m², skal flugtvejenes udformning samt eventuelle foranstaltninger til sikring af deres friholdelse under en brand godkendes af den stedlige bygningsmyndighed i hvert enkelt tilfælde.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at telt dugenes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.


Claes Skjernov (Adm. Direktør)

Side 1 af 1

ETA-Danmark A/S
Venlighedsvej 6
DK-2970 Hørsholm

Telefon: +45 45 76 20 20
Telefax: +45 45 76 33 20

E-mail: eta@etadanmark.dk